

7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

CVE-2021-9538 *Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado Modificación conductor LAT 12/20 kV Las Llamas-N Campus, entre CT Joaquín Costa (13832) y CT San José Obrero (2533). Expediente AT-85-2021.*

A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico («Boletín Oficial del Estado» número 310 de 27/12/2013), además de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa («Boletín Oficial del Estado» número 351 de 17/12/1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («Boletín Oficial del Estado» número 310 de 27/12/2000); en el Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (BOC número 19 de 29/01/2003), en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 («Boletín Oficial del Estado» número 68 de 19/03/2008); en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 («Boletín Oficial del Estado» número 139 de 09/06/2014), se someten al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para la construcción de la instalación eléctrica siguiente:

"Modificación conductor LAT 12/20 kV Las Llamas-N Campus, entre CT Joaquín Costa (13832) y CT San José Obrero (2533)".

Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, SL (NIF B62733159).

Finalidad: modificación de la línea de alta tensión subterránea 12/20 kV denominada Las Llamas-N Campus, entre el CT Joaquín Costa (13832) y el CT San José Obrero (2533). Este nuevo conductor a instalar será del tipo RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16 y transcurrirá por canalización proyectada.

Situación: Calle Joaquín Costa. Santander.

Actuaciones proyectadas:

— LAT 12/20 kV Las Llamas-N Campus, entre CT Joaquín Costa (13832) y CT San José Obrero (2533)".

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

JUEVES, 2 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC NÚM. 232

Condiciones de instalación: Bajo tubo.
Origen: CT Joaquín Costa (13832).
Coordenadas UTM del Origen: X: 436.422; Y: 4.813.196; Huso: 30.
Final: CT San José Obrero (2533).
Coordenadas UTM del Final: X: 436.468; Y: 4.813.294; Huso: 30.
Longitud: 250 metros.
Conductor: RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16.
Intensidad máxima admisible: 204,80 A.

Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial José Luis Rebolledo Malagón y visado, el 31 de agosto de 2021, por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria con el número 124412.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en el apartado Información Pública de nuestra web (dgicc.cantabria.es) y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santander, 15 de noviembre de 2021.
El director general de Industria, Energía y Minas,
Manuel Daniel Alvear Portilla.

MODIFICACIÓN CONDUCTOR LAT 12/20 kV LAS LLAMAS_NCAMPUS, ENTRE CT JOAQUÍN COSTA (13832) Y CT S. JOSE OBRERO (2533)															
RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS															
PARCELA Nº	REF. CATASTRAL			TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO CULTIVO	TITULAR Y DOMICILIO		AFECCIÓN					ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL)		
	POL. Nº	PARC. Nº	REF. CATASTRAL			PROPIETARIO	DIRECCIÓN	SERVIDUMBRE NUEVA			SERVIDUMBRE TOTAL	VUELO Y CANALIZACIÓN		Longitud	Superficie afectada (m ²)
								APOYO	VUELO	CANALIZACIÓN		VUELO Y CANALIZACIÓN			
						Nº	Superficie ocupada m ²	Superficie Afectada m ²	Superficie Afectada m ²	Arquetas (ud.)	Superficie Afectada m ²				
2	-	-	6534013VP3163D	Santander	-	*COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ JOAQUÍN COSTA Nº23*	C/ JOAQUÍN COSTA Nº23. 39005. SANTANDER. CANTABRIA.				36.15	1	36,15	10.40	62.30

2021/9538

CVE-2021-9538